



Legenda:

FeZn 25x4 - podposadzkowe połączenia wyrównawcze

LSU- lokalna szyna uziemiająca

Uwagi:  
Wykonać uziom fundamentowy wykorzystując zbrojenie budynku.

PROJEKTOWAŁ Przemysław Stana upr. nr SLK/0815/PWOE/05	43-300 Bielsko Biała ul. Karpacka 22 tel. +48 606 701 407 email: biuro@lambert-projekt.pl	LAMBERT Projekt Spółka z o.o.	DATA 12.11.2019
	LOKALIZACJA: Cięcina, ul. Św. Katarzyny 246		RYS. NR E 3
	INWESTOR: Gmina Węgierska Górka ul. Zielona 43, 34-350 Węgierska Górka		SKALA 1:100
SPRAWDZIŁ Stanisław Sadleir upr. nr 127/93 B-B	OBIEKT/TEMAT: Budowa sali Gimnastycznej z zapleczem i niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 2946/13, 2946/17, 2951/38, 4415/99, 4415/100 w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 246.	RYSUNEK: Rzut parteru - połączenia wyrównawcze	
Branża Elektryczna			