



Instalacja odgromowa

- Zwład poziomy niski (długość FeZn Ø 8mm na wsp. bet. w PVC)
- Zwład poziomy niski (długość FeZn Ø 8mm mocowany do obróbki blachy)
- Połączenia spawane zabezpieczone antykorozyjnie
- Połączenia sztywne zabezpieczone wazeliną techniczną
- Maszt odgromowy na podstawie betonowej o wysokości (w/m)
- Przewód odprowadzający (taśma FeZn 30x3 do poziomu otokowego)
- Złącza kontrolne instalacji odgromowej do zabudowy w gruncie

nazwa	data realizacji	stanowisko	podpis
AGAELEKTRO S.C.			
43-302 Białka, Biał. ul. Tysiący Pałanicy 45/2071 tel. +48 906 129 303, +48 728 871 442 e-mail: biuro@aga-elektro.pl, www.aga-elektro.pl			
projektant	mgr inż. Grzegorz Grzesicki re. upr. bud. S.A.05/214PWO/14	data	01.2022
opracowanie	mgr inż. Jarosław Skłód re. upr. bud. S.A.05/214PWO/14	data	01.2022
inwestor	GMINA WIEGERSKA GÓRKA, 34-350 WIEGERSKA GÓRKA, UL. ZIELONA 43		
opis / temat	PROJEKT OBIEKTÓW REKREACYJNO-WYPoczynKOWYCH W WIEGERSKIEJ GÓRCE, UL. 3-GO MAJA, DZ. NR 1075/11, 1075/10, 1075/5		
tytuł projektu	PROJEKT TECHNICZNY PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT DACHU		
data projektu	01.2022	skala	1:100
autor	2109-6	01.2022	1:100
projektant	01.2022	1:100	1/1
inwestor	01.2022	1:100	1/1
opracowanie	01.2022	1:100	1/1
inwestor	01.2022	1:100	1/1