

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ**  
**W MIEJSCOWOŚCI ŻABNICA**  
**ULICA MOSTOWA**  
**GMINA WĘGIERSKA GÓRKA**

**INWESTOR:**  
**URZĄD GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**

PROJEKTOWAŁ:  
Mgr inż. Wojciech KUPCZAK

VI'2017

## **OPIS TECHNICZNY**

### **DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻABNICA ULICA MOSTOWA**

#### **1. Podstawa opracowania**

- 1.1. Zlecenie Inwestora – Urząd Gminy Węgierska Górka
- 1.2. Pomiary terenowe sytuacyjne
- 1.3. Inwentaryzacja drogi
- 1.4. Mapy ewidencyjne oraz zasadnicze
- 1.5. Adekwatne normy i przepisy budowlane

#### **2. Położenie drogi**

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w Żabnicy.

Długość modernizowanego odcinka to 65,00m , szerokość 2,50

Projektowana modernizacja wykonana zostanie w obrębie istniejącego pasa drogi gminnej bez naruszenia prawa własności osób trzecich.

#### **3. Projektowane zmiany**

##### **Odc. w km 0+000 do 0+027**

- Wykonanie studni rewizyjnej
- Wzmocnienie podbudowy kruszywo łamane 10 cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie podstawowe
- Ułożenie warstwy wiążącej – mieszanka mineralno bitumiczna gr warstwy 4cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie międzywarstwowe.
- Ułożenie warstwy ścieralnej – mieszanka mineralno bitumiczna gr warstwy 4cm
- Wykonanie poboczy z kamienia tłuczonego

##### **Odc. w km 0+027 do 0+045**

- Wykonanie studni rewizyjnej
- Wykonanie korytowania
- Wzmocnienie podbudowy kruszywo naturalne /20+15cm/
- Górna warstwa podbudowy kruszywo łamane 10 cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie podstawowe
- Ułożenie warstwy wiążącej – mieszanka mineralno bitumiczna gr warstwy 4cm
- Skropienie nawierzchni asfaltem – skropienie międzywarstwowe.

- Ułożenie warstwy ścieralnej – mieszanka mineralno bitumiczna gr warstwy 4cm
- Wykonanie poboczy z kamienia tłuczonego

**Odc. w km 0+045 do 0+065**

- Wykonanie korytowania
- Wzmocnienie podbudowy kruszywo naturalne /20+15cm/
- Górna warstwa podbudowy kruszywo łamane 10 cm
- Warstwa ścieralna kruszywo łamane 10 cm

***Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.***

***Użyte materiały muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.***

***Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegają zgłoszeniu do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.***

***Wielkość i zakres robót musi być zgodna z przedmiarem robót oraz kosztorysem a także zgodna ze SST które są integralną częścią niniejszego opracowania.***