

### Odpowiedzi na zapytania

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania na: **Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg nr 596049S i 596051S gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych.**

Na podstawie art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn.29.01.2004 r.(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Wójt Gminy w Węgierskiej Górze przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie nr 1

Prosimy o uzupełnienie ilości w przedmiarze w pozycjach : 2.19, 4.14, 6.9

**Odpowiedź:**

**poz.2.19 pozostaje 0**

**poz.4.14- 103,80 m<sup>2</sup>**

**poz.6.9- ( -4) 0,5 m**

**poz.6.10 - 7 szt.**

**poz.6.11 - (-4) 0,5 m**

#### Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że jednostka obmiarowa w pozycji 7.4 jest właściwa.

**Odpowiedź : poz.7.4 jest właściwą jednostką obmiarową.** W niniejszej pozycji ujęto prefabrykaty żelbetowe gotowe o wymiarach 1,05 x 0,65 x 1,00 m gr. ścianki 0,12m, producent podaje masę prefabrykatu 0,475 t. (0,475 t x długość odcinka umacnianego (212,00+101,00)).

#### Pytanie nr 3

Proszę podać specyfikacje lamp solarnych (zdjęcie z przykładem lamp)

**Odpowiedź:**

Oprawa LED Sprinter 55W, jarzmo, wysięgnik 500 x 100, IZK - lub oprawy równoważne.

Zatwierdził  
Zastępca Wójta  
Marian Kurowski