

Odpowiedzi nr 2 na zapytania do SIWZ

Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania na: **Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg nr 596049S i 596051S gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych.**

Na podstawie art.38.ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn.29.01.2004 r.(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) Wójt Gminy w Węgierskiej Górcie przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienia pozycji 11.1. Przedmiaru robót: "Dostawa i montaż latarni solarnych na wysięgnikach, kompletnych"

Odpowiedź:

Przedmiotem wyceny jest wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego polegająca na dostawie i montażu opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych. Oprawy typu LED Sprinter 55W, jarzmo, wysięgnik 500 x 100, IZK - lub oprawy równoważne, (bez paneli fotowoltaicznych i słupów).

Zatwierdził
Wójt Gminy
Piotr Tyrlik